

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Podzemní plastová vodoměrná šachta z polyethylenu

Výrobní typ:

VS ROTO - 1100/1250, 1100/1500, 1100/1750, 1200/1500, 1200/1750

Podzemní plastová nádrž tlakové kanalizace

Výrobní typ:

JTK ROTO - 1100/2000

Verze 05-2023



OBSAH

1. Přehled objemů, rozměrů, hmotnosti	2
2. Obecné informace	3
2.1 K tomuto návodu	3
2.2 Všeobecné pokyny k podzemním nádržím	3
2.3. Odpovědnost	3
3. Výběr a podmínky místa uložení nádrže	3
3.1. Půdní poměry	3
3.2. Montáž za podmínek se spodní nebo povrchovou vodou	4
3.3. Stavební jáma	4
3.4. Poloha vůči budovám	4
3.5. Poloha ve svahu	4
3.6. Zvláštní montážní situace	4
4. Zásypový materiál	4
5. Provedení a časový průběh montáže	4
5.1. Montáž v pochozím a nepochozím provedení	4
6. Údržba	5

1. PŘEHLED OBJEMŮ, ROZMĚRŮ A HMOTNOSTÍ

Konstrukční řada VS ROTO, JTK ROTO

Údaje o hmotnosti bez vybavení

Velikost	Rozměry \varnothing *v	Prázdňá hmotnost
VS ROTO 1100/1250	průměr 1100 výška 1310	45 kg
VS ROTO 1100/1500	průměr 1100 výška 1560	50 kg
VS ROTO 1100/1750	průměr 1100 výška 1810	60 kg
VS ROTO 1200/1500	průměr 1200 výška 1560	75 kg
VS ROTO 1200/1750	průměr 1200 výška 1910	80 kg
JTK ROTO 1100/2000	průměr 1100 výška 2060	70 kg

2. OBECNÉ INFORMACE

2.1. K tomuto návodu

Před montáží nádrží a uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento celý návod. Přitom je nutné bezpodmínečně dodržovat popsané body. Pokud bylo zakoupeno další doplňkové zboží, jsou návody na montáž případně vloženy do přepravního obalu (podle produktu). Tento montážní návod prosím dobře uschovejte.

2.2. Všeobecné pokyny k podzemním nádržím

Podzemní nádrže se vyrábí technologií rotomoulding, jedná se o bez-svárovou technologii, při které je šachta vyrobena z jednoho kusu. Tyto výrobky jsou nepropustné a samonosné. Určené do zelených pásů bez dalšího statického zajištění. Nádrže jsou určeny výhradně pro podzemní montáž. Nádrž a její nastavbové části je nutné bezpodmínečně přezkontrolovat, zda nejsou poškozeny. Případné škody způsobené během přepravy je nutné přepravci a prodejci okamžitě oznámit při převzetí zboží a sepsat s přepravní službou záznam o poškození nebo jímku nepřevzít a vyčkat na vyjádření výrobce či prodejce. Dodržování údajů tohoto návodu je součástí záručních podmínek. Při nedodržení montážního návodu zaniká jakýkoliv záruční nárok.

2.3. Odpovědnost

Výrobce není odpovědný za škody způsobené:

- nesprávným výběrem místa (jílové podloží, pojezdové, atd ...)
- chybami při montáži a utěsnění
- spodní, povrchovou a nahromaděnou vodou vedle nádrží
- použití nádrží pro jiný než stanovený účel

Tento návod nemůže obsáhnout všechny zvláštnosti a podrobnosti instalace zařízení na využívání dešťové vody, proto zvažte při instalaci vše, co by mohlo nádrž poškodit. Pro veškeré rozměrové i objemové údaje, které jsou uvedeny v našem katalogu, montážních návodech a jiných dokumentacích si vyhrazujeme toleranci +/- 3 %. Užitený objem podzemní nádrže může v závislosti na jejím vybavení činit až +/- 10 %, než je jmenovitý objem. Změny a úpravy jsou postupně zveřejňovány dalším číslovaným návodem.

3. VÝBĚR A PODMÍNKY MÍSTA ULOŽENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE

3.1. Půdní poměry

Podklad musí mít dostatečnou nosnost a okolní zemina musí být propustná pro vodu (pro určení fyzikálních vlastností dané půdy by měl být zpracován hydrologický posudek propustnosti pro danou půdu) většinou součástí povolení stavby. Nádrže nejsou vhodné do jílového a jinak nepropustného podloží.

3.2. Montáž za podmínek se spodní nebo povrchovou vodou

- plastové nádrže nejsou vhodné do míst se spodní vodou, ani tam, kde by to mohlo hrozit. Je potřeba to předpokládat

- nejsou vhodné do míst se spodní vodou, ale ani s povrchovou a nahromaděnou vodou kolem nádrží

3.3. Stavební jáma

Pro stavební jámu musí být k dispozici dostatečně velká plocha, aby bylo možné dodržet šířku pracovního prostoru a úhel svahu. Maximální výška překrytí zeminou je stanovena pro různé velikosti nádrží. Všeobecně platí, že maximální překrytí bez dalšího statického zajištění je 0,5 m.

3.4. Poloha vůči budovám

Nádrž nesmí být nijak zastavěna a nemůže se na ni nijak přenášet jiné zatížení způsobené budovou, terasou a jiným materiálem. Vzdálenost k budovám musí činit minimálně 1,5 m. Jestliže je dno stavební jámy hlouběji než spodní strana základu, tato vzdálenost se zvětšuje na minimálně 3 m od stavby, budovy.

3.5. Poloha ve svahu

Pokud jde o polohu ve svahu, je nutná obhlídka terénu odborným projektantem, statikem, zda nehrozí nebezpečí sesuvů zeminy a případně provést stabilizaci svahu opěrnou zdí. Statický výpočet + posouzení vhodnosti jiné stabilizace podloží či svahu provede statik či projektant stavby, vždy pokud je nádrž umístěna do svahu.

3.6. Zvláštní montážní situace

Musí být zohledněny tak, aby bylo vyloučeno možné poškození, hrozící nebezpečí a posouzení ze strany statika či projektanta stavby. Stromy musí mít vzdálenost větší než 5 m od plastové nádrže, tak, aby se zabránilo prorůstání kořenového balu k nádrži.

4. ZÁSYPOVÝ MATERIÁL

Pro zásylový materiál musí být charakteristická soudržná pevnost, dobrá zhutnitelnost, prostupnost vody a vzduchu, jakož i mrazuvzdornost. Materiál nesmí obsahovat žádné špičaté nebo ostré hrany. Těmto požadavkům vyhovuje šterkopísek frakce v rozsahu zrna 4 až 16 mm z kulatých zrn bez podílu odpadu. Použití zeminy z výkopu nebo podobné materiály (jako prach, hlína, kopaný žlutý písek, zemina, atd...) výše uvedeným podmínkám nevyhovují. Nedodržením zásylového materiálu se výrobce zříká vad tím způsobených, jako může být boulení či prasknutí, poškození nádrže.

5. PROVEDENÍ A ČASOVÝ PRŮBĚH MONTÁŽE



5.1. Montáž v pochozím a nepochozím provedení

Jako příprava na usazení podzemní nádrže se ve vykopané jámě vytvoří podklad ze zásylového materiálu (o výšce 300 mm a silně se zhutní vibrační deskou nebo pýchem) nasypou se jednotlivé vrstvy o výšce v 100 mm a silně se zhutní. Plocha musí být v horizontálním směru dokonale vodorovná.


- nádrž a její nástavbové části je nutné bezpodmínečně překontrolovat. Zda nejsou poškozené před jejím zabudováním do země
- usazení podzemní nádrže se musí provést, tak, že je nutné ji bez nárazů (např. za pomoci pásů, kurt nebo lan) spustit do jámy a opatrně usadit na podklad. Podvlečou se pod nádrží. Uvazování za vyčnívající část nádrže (např. komín či otvory na potrubí) nebo jiné nástavbové části či trubky není přípustné (hrozí poškození nádrže)
- nasadí se poklop nádrže a vyrovná se do požadované výšky. Použít se smí pouze poklop na šachty od výrobce nádrže
- zásyp v dolní části jámy se provede tak, že se materiál vsype do jámy ve vrstvách po 300 mm okolo nádrže a zhutní se ručním pěchem o váze 15 kg. Během zasypávání a zhutňování je nutné neustále sledovat, zda nejsou na nádrži viditelné deformace nebo jiné příznaky příliš nerovnoměrného zhutňování.
- při zasypání do výšky asi 200 mm pod úroveň terénu se postupuje tak, jak je uvedeno v popisu pro dolní části jámy. Zbývající zásyp lze provést ornicí nebo zeminou z výkopu. Všeobecně platí, že maximální překrytí nádrže bez dalšího statického zajištění je 0,5 m

6. ÚDRŽBA



Čištění všech komponentů se provádí pravidelně na základě uvážení provozovatele.





VODOMĚRNÁ ŠACHTA - VSR.1100.1250





VODOMĚRNÁ ŠACHTA - VSR.1100.1500





VODOMĚRNÁ ŠACHTA - VSR.1100.1750



VODOMĚRNÁ ŠACHTA - VSR.1200.1500



VODOMĚRNÁ ŠACHTA - VSR.1200.1750



TLAKOVÁ KANALIZACE - JTK -ROTO 1100-2000